

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕСТА АВАРИИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Дроздин Р.М.,
(организация, в управлении которой находится
многоквартирный дом)
(административный округ) М.П. (Ф.И.О.)
« 25 » 10 2014 г.

Акт обследования места аварии по адресу г. Ярославль, Нахимсона, д. 12
кв. 5
« 25 » 10 2014 г. Комиссия в составе: Приходько Е.Н.,

(представитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК и т.п.)

Павлова О.Н.

(представитель организации, обслуживающей многоквартирный
дом Корнева И.Р., (собственник поврежденного жилого помещения)
Иванова Р.Л., (собственник нижегородского поврежденного

нежилого помещения) произвела обследование квартиры № 5 дома №
12, корп., ул. Нахимсона, административный

округ Ярославль, а также нижегородского

поврежденного нежилого помещения с целью выяснения причин аварии и
описания повреждений помещений, вызванных аварией. При обследовании
указанных помещений присутствовали также свидетели: Петров В.А.,
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 12, кв. 6, паспорт 7854 1257854, выданный
Кировским РОВД 25.02.2003

(Ф.И.О., паспорт, место проживания) Зиновья О.А., г. Ярославль,
Нахимсона, д. 12 кв. 7, паспорт 4578 125878, выданный Кировским РОВД
12.19.2010

(Ф.И.О., паспорт, место проживания)

Проверкой на месте установлено, что « 25 » 10 2014 г. в
результате прорыва трубы центрального отопления в квартире №5
произошло затопление помещения кухни и коридора в квартире №5 и
протечка в нежилом помещении (складе) расположенном ниже

этажом.
(причины аварии, приведшей к повреждению жилого помещения)

1) жилому помещению нанесены следующие повреждения:

вздутие ДВП на полу площадью 10м2, отслоение обоев площадью
2м2, разбухание и отслоение ДВП на кухонной мебели (шкаф,
диванный уголок)

2) нижегородскому нежилому помещению (складу) нанесены